

Предписания надзорных организаций

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка – детский сад № 28 «Сказка»
города Новошахтинска

Ул.Радио,48

8(86369) 2-50-36

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ПРОВЕРКАМ НАДЗОРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№	Дата проведения проверки	Проверяющая организация	Тема проверки	Замечания	Сроки для устранения замечаний	Примечания
1.	23.11.2015.	Роспотребнадзор	Соблюдение СанПин	1. Не осуществляется хранение суточных проб 2. Нарушается поточность технологических процессов 3. Допущены сотрудники без прохождения периодического медицинского осмотра. 4. Отсутствует маркировка шкафчиков, мебели.	20.12.2015.	В течение недели замечания устранены.
2.	16.12.2015.	ОНД и ПР по г.Новошахтинску	Плановая, выездная проверка	1. Не обеспечен диспетчерский пункт (пожарный пост) инструкцией о порядке действий дежурного персонала. 2. Не проводится проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматической установкой пожарной сигнализации. 3. Не соответствуют требованиям планы эвакуации. 4. Не оборудованы электрошкафы и электрощиты автономными установками пожаротушения. 5. Не вывешены на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий пожарной опасности. 6. Не ведется журнал учета первичных средств пожаротушения. 7. Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода. 8. Не проводится перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода.	10.02.2016. 10.06.2016. 10.06.2016. 10.06.2016. 10.02.2016. 10.02.2016. 10.06.2016. 10.02.2016.	Устранены Устранено. Устранено Устранено.
3	20.07.2016	ОНД и ПР по г.Новошахтинску	Плановая выездная проверка	1. Не проводится проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматической установкой пожарной сигнализации. 2. Не соответствуют требованиям планы эвакуации.	01.11.2016 01.08.2016	 устранено

				3. Не оборудованы электрошкафы и электрощиты автономными установками пожаротушения.	01.11.2016	
4	10.11.2016	ОНД и ПР по г.Новошахтинску	Плановая, выездная проверка	Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено (предписание № 147/1/1 от 20.07.2016 выполнено в полном объеме.		